

工事名称：長岡技術科学大学（上富岡町）情報システム棟屋上防水改修工事

質 疑 事 項 回 答 書

令和8年7月24日

【入札説明書等に対する質問書】

工事名:情報システム棟屋上防水改修工事

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	なし	設計事務所は監理に入りますか。	施設課職員が主任監督職員、監督職員として監理します。
2			
3			
4			
5			

【参考数量書に対する質問書】

工事名:情報システム棟屋上防水改修工事

番号	図面番号	質疑事項	回答
1	A-05 A-07 A-09(D-3)	冷却塔置場屋上について、既存ウレタン防水残置、水洗い洗浄、ポリマーセメントモルタル塗り下地調整、ウレタンゴム系塗膜防水とあります。令和元年版建築改修工事監理指針ではポリマーセメントモルタルによる下地調整は膨れ等の切開部の補修には使用しますが既存ウレタン防水が健全な場合は層間プライマーを塗布するとあります。全面のポリマーセメントモルタルでの下地調整は不要と考えてよろしいでしょうか。	立上りと天端部は不要です。平面部はポリマーセメントモルタルでの下地調整とします。
2			
3			
4			
5			